

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тверской области
Отделение надзорной деятельности по г. Бологое и Бологовскому району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

п. Березайка
(место составления акта)

“ 21 ” августа 20 14 г.
(дата составления акта)
17-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 34

По адресу/адресам: Бологовский район, п. Березайка, ул. Крестьянская, д.8
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя главного государственного инспектора Тверской области по пожарному надзору от 05.08.2014г. №34
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15 п. Березайка»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 13 ” августа 20 14 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
“ 21 ” августа 20 14 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделение надзорной деятельности по г. Бологое и Бологовскому району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ «СОШ №15 п. Березайка» Михайлова О.Н.  05.08.2014г. 11-00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Лаврентьев Дмитрий Владимирович, главный государственный инспектор г. Бологое и Бологовского района по пожарному надзору, начальника ОНД по г. Бологое и Бологовскому району

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Михайлова Ольга Николаевна – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 п. Березайка»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Не проведена огнезащитная обработка сгораемых сценической коробки, горючих декораций, сценического и выставочного оформления. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года п. 108 – отв.: МБОУ «СОШ №15 п. Березайка»;
2. Помещение спортзала не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.2, Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ 110-03 п.14, табл.1, п.9 – отв.: МБОУ «СОШ №15 п. Березайка»;
3. В подвале, выход из которого совмещен с лестничной клеткой, расположена раздевалка и кладовка. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года п. 23 (г) – отв.: МБОУ «СОШ №15 п. Березайка»;

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

нарушений не выявлено нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 34/1/34 от 21.08.2014 года по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, протоколы № 29,30 об административных правонарушениях в области пожарной безопасности от 21.08.2014 года



Подписи лиц, проводивших проверку: _____ /Д.В. Лаврентьев/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Михайлова Ольга Николаевна – директор МБОУ «Средняя

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

общеобразовательная школа №15 п. Березайка»

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 21 ” 08 2014 г.

(Handwritten signature)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)